

令和6年能登半島地震における被害状況【射水市】
(1月4日午後2時30分現在)【第5報】

4日午後2時30分現在、令和6年能登半島地震における本市での被害は以下のとおりです。

1 負傷者 3名

- ・ 重傷者 1名(80歳代・女性1名)
 - ・ 軽傷者 2名(70歳代・女性2名)
- 避難所での体調不良者 数名

2 道路通行止め 計8か所

- ・ 二の丸町アンダーパス
- ・ 一般県道井栗谷・大門線の下条地内
- ・ 新湊漁港東西連絡道路
- ・ 市道南太閤山903号線の南太閤山地内
- ・ 市道竹原山ノ谷線の串田地内
- ・ 市道堀岡151号線の海竜町地内
- ・ 市道新湊1号線外3路線
- ・ 市道今開発4号線

【解除済】

- | | | |
|------------------|-------------|----|
| ・ 新港大橋(臨港道路北線) | 1月2日午後3時00分 | 解除 |
| ・ 新湊大橋 | 1月2日午後5時20分 | 解除 |
| ・ 市道上条広上線の上条団地地内 | 1月3日午前9時00分 | 解除 |
| ・ 市道二口2号線 | 1月3日午後4時00分 | 解除 |
| ・ 市道新湊294号線外1路線 | 1月3日午後5時00分 | 解除 |

3 断水件数

- ・ 港町地内 多数(復旧完了)
- ・ 上野地内 13軒(復旧完了)

- ・ 海竜町地内 35軒（復旧完了）
- ・ 棚田地内 4軒（復旧完了）
- ・ 島地内 2軒（復旧完了）
- ・ 串田（牧田）地内 2軒（復旧完了）
- ・ 片口久々江地内 7軒（復旧完了）
- ・ 二口地内 10軒（復旧完了）

4 下水道施設被災

- ・ 海王町地内（マンホールの浮き上がり4基）
- ・ 管内滞留（戸破（西楠町）、一条）

5 液状化 計20か所

- ・ 港町地内
- ・ 海王町地内
- ・ 海竜町地内
- ・ 土合地内
- ・ 緑ヶ丘団地地内
- ・ 善光寺地内 外14件

6 公共施設の被害

- ・ 本庁舎（本庁舎周辺免震構造部破損、タイル割れなど）
- ・ 大島分庁舎（エレベーター停止）
- ・ 布目庁舎別館（2階非常階段扉の鍵破損、エレベーター停止）
- ・ 保育園、幼稚園等（八幡保育園：暖房器具落下）
（千成保育園：壁ひび割れ）
（子ども子育て総合支援センター：エレベーター停止）
- ・ 交流施設（救急薬品市民交流プラザ：ふれあいホール天井板1枚落下）
（いきいき長寿館：瓦破損し1か所落下、パーテーション3か所破損）
- ・ 小中学校（放生津小学校：ガラス割れ、備品落下）
（新湊小学校：ガラス破損 外壁ブロック落下有 赤門灯籠上部落下、プールアルミ下足箱倒れ）
（堀岡小学校：温水設備異常（音鳴り）、1年教室電灯落下）
（片口小学校：外壁クラック有 児童玄関等ガラス割れ 教室扉破損、渡り廊下天井の亀裂有、屋上への避難扉破損、理科室壁設置の暖房配管灯油漏れ）

- (東明小学校：正面玄関ガラスヒビ有 非常階段扉カバー破損、印刷室棚の扉4箇所破損、学校敷地西側電柱が傾いている、会議室、校長室内壁ひび有)
- (作道小学校：エレベーター停止)
- (小杉小学校：玄関タイル破損、エレベーター停止、給食室床亀裂)
- (金山小学校：外壁一部欠け落下、体育館外側地面断裂)
- (歌の森小学校：校舎東側に増設したトイレとの接続部分破損、2階の床のプレートの浮き、2階・3階の接続部のアルミプレート落下)
- (中太閤山小学校：体育館のボルト9本落下、会議室天井落下)
- (大島小学校：2階職員室前・3階渡り廊下接続部分破損、アルミプレート落下、エレベーター停止等)
- (下村小学校：ガラス割れ 防火扉1枚閉まらない)
- (大門小学校：エレベーター停止)
- (新湊中学校：職員室ガラス扉、3階英語室ガラス扉、外階段扉2枚破損)
- (新湊南部中学校：玄関エントランスボルト落下)
- (射北中学校：ガラス2枚割れ、給食用エレベーター停止)
- (新湊南部中学校：玄関エントランスボルト落下、エレベーター停止)
- (小杉中学校：理科室棟及び美術室棟と体育館通路付近コンクリートひび割れ破損及び液状化、エレベーター停止)
- (小杉南中学校：体育館にボルト3本落下)
- (大門中学校：体育館渡り廊下ひび割れ、体育館北側防火扉フック陥没、増設エレベーター室前と校舎A棟建物接続部分のパネル破損、増設エレベーター電源入らず)
- ・スポーツ施設 (フットボールセンター：フィールド、駐車場隆起、支柱傾き、周辺道路液状化)
 - (海竜スポーツランド：駐車場液状化、スロープ破損)
 - (小杉体育館：2階誘導灯落下、ガラスケース破損)
 - (小杉総合体育センター：観覧席上部壁一部破損、空調機故障)
 - (新湊総合体育館：消火栓、空調、ボイラー異常警報)
 - (大島体育館：窓ガラス破損)
- ・図書館 (新湊図書館棚破損)

- ・博物館（新湊博物館：北側駐車場ひび割れ）
- ・文化施設（小杉展示館：外壁剥離、屋根瓦落下、棟瓦ずれ）
（匠の里：穴窯煙突破損）
- ・大門総合会館（エレベータ停止）
- ・小杉文化ホール（エレベータ停止、エアコン感震停止）
- ・コミュニティセンター
（庄西：2階和室天井破損、2階男子トイレ水漏れ）
（堀岡：天井エアコンのずれ）
（本江：ホール天井照明の金具落下、壁面ボード剥落）
（三ヶ：2階和室の壁の剥離）
（太閤山：多目的ホール倉庫の天井半落下）
（浅井：2階男女トイレ個室（各1室）水漏れ）
（大島：玄関周辺（柱・タイル）亀裂）
- ・観光交流施設（クロスベイ新湊：北東部ひび割れ）
（大門農村環境改善センター・コミュニティセンター：施設
タイル落下、壁ひび割れ）

7 その他被害

- ・ 道路陥没 25か所
（上野3件、南太閤山2丁目2件、南太閤山13・14丁目2件、庄西町一丁目3件、円池、高場新町、八幡町一丁目、八幡町三丁目、放生津町、橋下条2件、三ヶ2件、若林、荒町2件、あおぼ台、小杉白石、鷲塚）
- ・ ブロック塀等の倒壊 87か所（二口 外86か所）
- ・ 路面の地割れ（段差） 4か所（堀岡、善光寺、中伏木、中太閤山6・7丁目・日宮）
- ・ 電線の垂れ下がり 1か所（上条団地）
- ・ 市道法面の土砂崩れ 1か所（串田）
- ・ 家屋損傷（外壁崩落） 15か所（下条、堀岡、本町一丁目、本町三丁目4件、八幡町一丁目2件、中央町、新片町、庄川本町、二の丸町2件、今開発）
- ・ 灯油タンク等の転倒による油漏れ 8件
- ・ ガス漏れ 6件
- ・ 内川沿いインターロッキング、車止めの隆起
- ・ 新湊西漁港（液状化、地盤沈下、隆起）
- ・ 新湊漁港周辺（液状化、地盤沈下、隆起）
- ・ 堀岡漁港周辺（液状化、地盤沈下、隆起）

- 林道（浄土寺地内 西部森林組合管理専用道：ひび割れ）
- 栈橋の破損のほかマリーナ、内川で複数の船舶に被害
- ため池水路（石畑池水路のり面崩れ（野手地内））