令和5年度　水質検査結果一覧（毎月検査）

採水地点		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
布目配水場		水　　温	—	14.1 ℃	15.4 ℃	19.1 ℃	19.3 ℃	24.2 ℃	23.7 ℃	17.8 ℃	12.5 ℃	13.0 ℃	9.8 ℃	8.8 ℃	8.8 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.38 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.40 mg/ℓ	0.40 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ	0.36 mg/ℓ	0.40 mg/ℓ	0.38 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.46 mg/ℓ	0.47 mg/ℓ	0.42 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.07 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.1 mg/ℓ	8.1 mg/ℓ	8.2 mg/ℓ	8.1 mg/ℓ	7.8 mg/ℓ	8.1 mg/ℓ	8.2 mg/ℓ	8.1 mg/ℓ	8.2 mg/ℓ	8.2 mg/ℓ	8.1 mg/ℓ	8.0 mg/ℓ
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	58 mg/ℓ	57 mg/ℓ	58 mg/ℓ	56 mg/ℓ	56 mg/ℓ	61 mg/ℓ	58 mg/ℓ	63 mg/ℓ	59 mg/ℓ	57 mg/ℓ	56 mg/ℓ	62 mg/ℓ
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
	47	PH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3
	48	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	49	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	50	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
上野調整場		水　　温	—	10.8 ℃	13.2 ℃	16.0 ℃	19.5 ℃	24.4 ℃	23.0 ℃	19.3 ℃	13.4 ℃	10.0 ℃	5.3 ℃	5.3 ℃	5.5 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.52 mg/ℓ	0.57 mg/ℓ	0.56 mg/ℓ	0.52 mg/ℓ	0.49 mg/ℓ	0.46 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ	0.53 mg/ℓ	0.52 mg/ℓ	0.59 mg/ℓ	0.59 mg/ℓ	0.56 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満	
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.1 mg/ℓ	6.1 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	5.1 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	5.9 mg/ℓ	6.7 mg/ℓ	7.4 mg/ℓ	7.5 mg/ℓ	6.9 mg/ℓ	9.3 mg/ℓ
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	25 mg/ℓ	24 mg/ℓ	23 mg/ℓ	22 mg/ℓ	23 mg/ℓ	24 mg/ℓ	27 mg/ℓ	31 mg/ℓ	34 mg/ℓ	27 mg/ℓ	29 mg/ℓ	27 mg/ℓ
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ
	47	PH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4
	48	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	49	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	50	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
広上取水場		水　　温	—	13.3 ℃	13.7 ℃	17.0 ℃	18.1 ℃	18.0 ℃	16.4 ℃	14.6 ℃	12.7 ℃	13.0 ℃	11.4 ℃	10.9 ℃	11.3 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.42 mg/ℓ	0.42 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.49 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.47 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ	0.52 mg/ℓ	0.48 mg/ℓ	0.43 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.11 mg/ℓ	0.28 mg/ℓ	0.22 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.12 mg/ℓ	0.20 mg/ℓ	0.17 mg/ℓ	0.13 mg/ℓ	0.07 mg/ℓ	0.07 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.5 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ	6.2 mg/ℓ	5.8 mg/ℓ	5.7 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	16.7 mg/ℓ	4.6 mg/ℓ	4.9 mg/ℓ	4.9 mg/ℓ	5.0 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	37 mg/ℓ	37 mg/ℓ	37 mg/ℓ	34 mg/ℓ	34 mg/ℓ	37 mg/ℓ	37 mg/ℓ	37 mg/ℓ	39 mg/ℓ	40 mg/ℓ	39 mg/ℓ	39 mg/ℓ
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
	47	PH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	48	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	49	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	50	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
鳥越調整場（低区）		水　　温	—	9.9 ℃	12.3 ℃	15.9 ℃	18.8 ℃	23.0 ℃	23.3 ℃	18.1 ℃	13.5 ℃	9.0 ℃	6.0 ℃	4.9 ℃	5.6 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.53 mg/ℓ	0.50 mg/ℓ	0.47 mg/ℓ	0.49 mg/ℓ	0.47 mg/ℓ	0.38 mg/ℓ	0.43 mg/ℓ	0.49 mg/ℓ	0.54 mg/ℓ	0.56 mg/ℓ	0.60 mg/ℓ	0.58 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.07 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満		
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.1 mg/ℓ	7.4 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ	7.2 mg/ℓ	7.4 mg/ℓ	7.8 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ	9.0 mg/ℓ
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	26 mg/ℓ	23 mg/ℓ	24 mg/ℓ	22 mg/ℓ	24 mg/ℓ	24 mg/ℓ	28 mg/ℓ	32 mg/ℓ	36 mg/ℓ	27 mg/ℓ	28 mg/ℓ	26 mg/ℓ
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ
	47	PH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3
	48	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	49	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	50	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
鳥越調整場（高区）		水　　温	—	9.7 ℃	12.2 ℃	16.0 ℃	18.3 ℃	23.0 ℃	23.6 ℃	18.8 ℃	14.5 ℃	10.0 ℃	6.0 ℃	5.2 ℃	6.1 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.49 mg/ℓ	0.43 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ	0.42 mg/ℓ	0.42 mg/ℓ	0.36 mg/ℓ	0.38 mg/ℓ	0.46 mg/ℓ	0.50 mg/ℓ	0.56 mg/ℓ	0.55 mg/ℓ	0.55 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満		
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2 mg/ℓ	7.2 mg/ℓ	5.1 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ	6.8 mg/ℓ	7.5 mg/ℓ	8.1 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ	9.1 mg/ℓ
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	25 mg/ℓ	22 mg/ℓ	23 mg/ℓ	22 mg/ℓ	23 mg/ℓ	24 mg/ℓ	28 mg/ℓ	33 mg/ℓ	36 mg/ℓ	27 mg/ℓ	27 mg/ℓ	26 mg/ℓ
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ
	47	PH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4
	48	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	49	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	50	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
五官野ポンプ場		水　　温	—	12.6 ℃	14.2 ℃	19.3 ℃	21.3 ℃	26.0 ℃	27.0 ℃	22.3 ℃	18.0 ℃	14.0 ℃	8.9 ℃	8.5 ℃	8.2 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.44 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ	0.31 mg/ℓ	0.42 mg/ℓ	0.35 mg/ℓ	0.29 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.42 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ	0.46 mg/ℓ	0.43 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	1 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.07 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.09 mg/ℓ	0.07 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.3 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	5.7 mg/ℓ	5.1 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ	5.5 mg/ℓ	6.2 mg/ℓ	6.3 mg/ℓ	8.0 mg/ℓ	9.3 mg/ℓ	7.4 mg/ℓ	8.3 mg/ℓ
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	27 mg/ℓ	25 mg/ℓ	23 mg/ℓ	23 mg/ℓ	25 mg/ℓ	25 mg/ℓ	29 mg/ℓ	34 mg/ℓ	35 mg/ℓ	29 mg/ℓ	28 mg/ℓ	27 mg/ℓ
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ
	47	PH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.5	7.6	7.5
	48	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	49	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	50	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
本江監視局		水　　温	—	13.8 ℃	16.2 ℃	21.0 ℃	23.4 ℃	28.8 ℃	29.5 ℃	23.9 ℃	19.1 ℃	13.9 ℃	8.9 ℃	8.7 ℃	7.8 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.38 mg/ℓ	0.38 mg/ℓ	0.31 mg/ℓ	0.27 mg/ℓ	0.27 mg/ℓ	0.22 mg/ℓ	0.27 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ	0.38 mg/ℓ	0.48 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満			0.07 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満	
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	5.0 mg/ℓ	5.5 mg/ℓ	5.2 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ	6.4 mg/ℓ	7.5 mg/ℓ	7.5 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ	8.8 mg/ℓ
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	26 mg/ℓ	25 mg/ℓ	24 mg/ℓ	23 mg/ℓ	25 mg/ℓ	24 mg/ℓ	28 mg/ℓ	33 mg/ℓ	35 mg/ℓ	27 mg/ℓ	28 mg/ℓ	28 mg/ℓ
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ
	47	PH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4
	48	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	49	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
	50	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
中伏木監視局		水　　温	—	13.0 ℃	16.1 ℃	20.5 ℃	23.7 ℃	29.2 ℃	29.1 ℃	23.1 ℃	17.6 ℃	13.0 ℃	8.8 ℃	8.5 ℃	9.0 ℃
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.43 mg/ℓ	0.35 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ	0.21 mg/ℓ	0.22 mg/ℓ	0.17 mg/ℓ	0.26 mg/ℓ	0.28 mg/ℓ	0.36 mg/ℓ	0.54 mg/ℓ	0.52 mg/ℓ	0.49 mg/ℓ
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個