

射水市大口径水道メータースマート化業務 公募要領等に関する質問への回答

NO	書類名	項	項目	項目名	内容	回答
1	仕様書	P1	4 業務内容	(1)NCU・システム構築	システムの設定作業及び動作試験は市所有のパソコンにて設定予定ですが、管理者用パソコンは何台を想定していますか。	現状においては1台を想定していますが、採用する運用方法によっては作業用と管理者用など2台以上の設定が必要になる場合もあると考えています。
2	仕様書	P1	4 業務内容	(2)検針情報通知等提案	検針日から利用者への概算料金提供までの期間は何日程度でしょうか。また、その期間は規約等で定められているのでしょうか。	現状において、現地以外へのはがきによる料金通知は、15日検針の場合、25日頃に発送しているため、約10日間を想定しています。供給規程である給水条例等では納付期限のみを規定し、通知期間に関する規定はありません。
3	仕様書	P3	7 基本要件	(4)提案要件	検針時のお知らせ票の代替措置の必須通知情報のうち、概算料金は計算された状態で提供されるのでしょうか。また、提供手段(受渡方法・ファイル形式等)の想定があればご教示ください。	概算料金については、取得した検針情報を確認した後、市で料金計算した内訳別の情報をCSV形式で提供する想定ですが、受託者の提案内容に基づく協議によって最終決定されると考えています。
4	仕様書	P3	7 基本要件	(5)NCU 設置施工	対象水栓を訪問して NCU を設置する際には、市より委託を受けた施工業者であることの証明書等をいただくことは可能でしょうか。	対象水栓訪問時に提示する証明書等は必要であると考えています。また、円滑に作業を実施するため、市から対象水栓担当者への一斉通知等も予定しています。
5	評価基準	P1	2 提案審査	(1)プレゼンテーション実施方法	プレゼンテーション時のヒアリングは、説明後直ちに実施されるのでしょうか。	プレゼンテーション後直ちに実施します。
6	評価基準	P1	2 提案審査	(1)プレゼンテーション実施方法	プレゼンテーションの際には、公募要領に定められた業務提案書を使用する必要がありますか。また、パワーポイント資料や動画の投影のほか、実際の機器を使用した実演等は可能でしょうか。	業務提案書に記載した内容を詳細かつわかりやすく説明する趣旨のものであれば、パワーポイント資料、動画及び実演を可能としますが、業務提案書に記載のないものは不可とします。プレゼンテーションに関する詳細な留意事項については、参加資格審査結果通知と併せて提示する予定としています。
7	評価基準	P1	2 提案審査	(1)プレゼンテーション実施方法	事務局による質疑(一次審査)はどのような方法で実施されるのでしょうか。	選考委員の評価を補助することを目的に、事務局において各参加者の提案内容の特徴等を明確にした資料を作成します。一次審査はそのための電話等による聞き取り作業とご理解ください。事務局において評価することはありません。
8	評価基準	P2	2 提案審査	(4)審査項目	価格評価点においても市の基準に基づき算出されるのでしょうか。	提示された見積価格のみを評価する基準は設けていません。提案内容に見合った見積価格であるかの妥当性を業務区分ごとに評価します。