

様式第4のル

(表)

移送取扱所構造設備明細書

事業の概要												
配管の設置	地上設置			有 ・ 無	配管の諸元	溶接	方 法					
	地下設置			有 ・ 無			機 器					
	道路下設置			有 ・ 無			材 料					
	路線下設置			有 ・ 無		伸縮吸収措置の方法						
	河川保全区域内設置			有 ・ 無		防食被覆	塗装 覆材	塗 装 材 料				
	海上設置			有 ・ 無				覆 装 材 料				
	海底設置			有 ・ 無			防 食 被 覆 の 方 法					
	道路横断設置			有 ・ 無		電気防食	対地電位平均値					
	路線下横断設置			有 ・ 無			電位測定端子間隔				km	
	河川等横断設置			有 ・ 無			防 食 の 種 類					
	専用隧道内設置			有 ・ 無		加 熱 又 は 加 温 設 備				有 ・ 無		
	不当沈下等のおそれのある場所への設置			有 ・ 無		漏えい拡散防止措置の方法						
橋への取付け設置			有 ・ 無									
配管の緒元	配管	延 長	km	保全設備	運 転 状 態 の 監 視 装 置				要・不要（有無）			
		外 径	mm		配 管 系 の 警 報 装 置				要・不要（有無）			
		厚 さ	mm		安 全 制 御 装 置				要・不要（有無）			
		材 料			圧 力 安 全 装 置				要・不要（有無）			
		条 数	条		圧 力 安 全 装 置 の 材 料							
	最大常用圧力				kpa	漏えい装置 検置	漏 え い 検 知 装 置		要・不要（有無）			
	弁 の 材 質						流 量 測 定	秒				
								圧 力 測 定 器 設 置 間 隔	km			
	管継手	溶接管継手材料					漏えい検知口設置間隔				m	
		フランジ式継手材料					緊 急 遮 断 弁				要・不要（有無）	
絶縁用継手材料			緊 急 遮 断 弁 設 置 間 隔				km					

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

(裏)

移送取扱所構造設備明細書

保安設備	危険物除去装置			要・不要（有無）	ポンプ	種類・型式	
	感震装置等			要・不要（有無）		全揚程	m
	感震装置等	感震装置設置間隔		km		吐出量	ℓ／時
		強震計	設置間隔	km		基数	基
			性能			壁	
	通報設備			要・不要（有無）	ポンプ室の構造	床	
	警報装置の種類					柱	
	化学消防自動車			要・不要（有無）		はり	
	化学消防自動車等	化学消防自動車	台数	台		屋根	
			設置場所			窓	
		巡回監視車	台数	台		出入口	
			設置場所			階数	
	資機材倉庫設置場所					建築面積	m ²
	資機材置場設置間隔			km		延べ面積	m ²
	予備動力源の容量					ピグ取り扱い装置	有・無
	保安用接地			有・無	消火設備		
	標識等	位置標識	設置間隔	m			
			注意掲示板設置間隔	m			
注意標識設置場所							
その他必要な事項							