令和6年度　水質検査結果一覧（3ヶ月毎検査）

採水地点		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
布目配水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.07 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			
	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	87 mg/ℓ			110 mg/ℓ			110 mg/ℓ			97 mg/ℓ			
上野調整場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満		
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満		
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.005 mg/ℓ			0.010 mg/ℓ			0.011 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ		
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.004 mg/ℓ			0.003 mg/L			0.005 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ		
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.007 mg/ℓ			0.013 mg/ℓ			0.015 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ		
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.003 mg/ℓ未満			0.004 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ		
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満		
広上取水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.17 mg/ℓ	0.23 mg/ℓ	0.26 mg/ℓ	0.22 mg/ℓ	0.35 mg/ℓ	0.18 mg/ℓ	0.14 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			
鳥越調整場（低区）	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.07 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.005 mg/ℓ			0.016 mg/ℓ			0.017 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ			
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.006 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満			
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.007 mg/ℓ			0.019 mg/ℓ			0.025 mg/ℓ			0.040 mg/ℓ			
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ			0.007 mg/ℓ			0.008 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満			
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ			
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			
鳥越調整場（高区）	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.07 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満			
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.006 mg/ℓ			0.017 mg/ℓ			0.017 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.007 mg/ℓ			0.007 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ			
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ			0.020 mg/ℓ			0.025 mg/ℓ			0.008 mg/ℓ			
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ			0.008 mg/ℓ			0.008 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満			
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			
五官野ポンプ場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.10 mg/ℓ	0.09 mg/ℓ	0.11 mg/ℓ	0.12 mg/ℓ	0.09 mg/ℓ	0.07 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満		
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.007 mg/ℓ			0.024 mg/ℓ			0.019 mg/ℓ			0.005 mg/ℓ		
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.004 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ		
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.010 mg/ℓ			0.030 mg/ℓ			0.026 mg/ℓ			0.011 mg/ℓ		
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.005 mg/ℓ			0.011 mg/ℓ			0.011 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.003 mg/ℓ			0.005 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ		
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満		
本江監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満		
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満		
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.016 mg/ℓ			0.017 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ		
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.005 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ		
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.011 mg/ℓ			0.022 mg/ℓ			0.024 mg/ℓ			0.009 mg/ℓ		
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.004 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.009 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.003 mg/ℓ			0.005 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ		
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満		
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満		
中伏木監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満			0.07 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満	
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.018 mg/ℓ			0.024 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.004 mg/ℓ	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ	
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.024 mg/ℓ			0.031 mg/ℓ			0.009 mg/ℓ			0.008 mg/ℓ	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.010 mg/ℓ			0.010 mg/ℓ			0.005 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.005 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ	
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満	
射水消防署大門出張所	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満			0.08 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満	
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.016 mg/ℓ			0.022 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.005 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ	
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.020 mg/ℓ			0.028 mg/ℓ			0.009 mg/ℓ			0.008 mg/ℓ	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.009 mg/ℓ			0.010 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.004 mg/ℓ			0.005 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ	
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満	
枇杷首公民館	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満			0.07 mg/ℓ			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満	
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.017 mg/ℓ			0.021 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満			0.004 mg/ℓ	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ	
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.023 mg/ℓ			0.027 mg/ℓ			0.009 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ			0.009 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.005 mg/ℓ			0.005 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ			0.002 mg/ℓ	
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満	

※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。