令和7年度　水質検査結果一覧(3ヶ月毎検査)

採水地点		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
布目配水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満												
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満												
	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	99 mg/ℓ												
上野調整場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下													
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下													
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下													
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下													
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下													
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下													
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下													
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下													
広上取水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満												
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満												
鳥越調整場(低区)	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満												
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.006 mg/ℓ												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ												
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満												
鳥越調整場(高区)	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満												
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ												
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ												
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.007 mg/ℓ												
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満												
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ												
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満												
五官野ポンプ場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下													
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満												
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下													
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下													
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満												
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下													
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下													
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下													
本江監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下													
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下													
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下													
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下													
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下													
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下													
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下													
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下													
中伏木監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下													
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下													
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下													
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下													
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下													
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下													
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下													
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下													
射水消防署大門出張所	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下													
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下													
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下													
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下													
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下													
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下													
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下													
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下													
枇杷首公民館	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下													
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下													
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下													
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下													
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下													
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下													
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下													
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下													
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下													
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下													

※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。