令和7年度　水質検査結果一覧(毎月検査)

採水地点		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
布目配水場		水　　温	―	14.2 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.46 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	56 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	6.9											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
上野調整場		水　　温	―	8.4 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.63 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.0 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	31 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.4											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
広上取水場		水　　温	―	13.9 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.37 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.4 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	39 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	6.9											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
鳥越調整場(低区)		水　　温	―	8.7 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.53 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	32 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.3											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
鳥越調整場(高区)		水　　温	―	7.8 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.55 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	30 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.5											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
五官野ポンプ場		水　　温	―	11.0 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.40 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	30 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.6											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
本江監視局		水　　温	―	12.3 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.47 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	31 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.5											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
中伏木監視局		水　　温	―	11.4 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.44 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	31 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.4											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
射水消防署大門出張所		水　　温	―	11.0 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.48 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.0 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	32 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.4											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											
枇杷首公民館		水　　温	―	12.0 ℃											
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.56 mg/ℓ											
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ											
	2	大 腸 菌	不検出	不検出											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満											
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.0 mg/ℓ											
	39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	31 mg/ℓ											
	46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満											
	47	PH値	5.8～8.6	7.6											
	48	味	異常無し	異常無し											
	49	臭気	異常無し	異常無し											
	50	色度	5度以下	1 度未満											
	51	濁度	2度以下	0.1 度未満											

※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。