令和7年度　水質検査結果一覧（3ヶ月毎検査）

採水地点		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
布目配水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満									
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満									
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
	40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	99 mg/ℓ			100 mg/ℓ									
上野調整場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.005 mg/ℓ											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.005 mg/ℓ											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.007 mg/ℓ											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.003 mg/ℓ未満											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ											
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満											
広上取水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.39 mg/ℓ	0.12 mg/ℓ									
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満									
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
鳥越調整場（低区）	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満									
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ			0.015 mg/ℓ									
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ			0.010 mg/ℓ									
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満									
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.006 mg/ℓ			0.018 mg/ℓ									
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.006 mg/ℓ									
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ									
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
鳥越調整場（高区）	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満									
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ			0.014 mg/ℓ									
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ			0.010 mg/ℓ									
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ			0.001 mg/ℓ未満									
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.007 mg/ℓ			0.017 mg/ℓ									
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.006 mg/ℓ									
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ									
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
五官野ポンプ場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満									
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.006 mg/ℓ											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.006 mg/ℓ											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満									
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.004 mg/ℓ											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ											
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満											
本江監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満											
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満											
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.007 mg/ℓ											
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.007 mg/ℓ											
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.009 mg/ℓ											
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.004 mg/ℓ											
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ											
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満											
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満											
中伏木監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満										
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満										
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.011 mg/ℓ										
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ未満										
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.014 mg/ℓ										
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.006 mg/ℓ										
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ										
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満										
射水消防署大門出張所	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ										
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満										
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.009 mg/ℓ										
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.005 mg/ℓ										
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.012 mg/ℓ										
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.005 mg/ℓ										
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ										
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満										
枇杷首公民館	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満										
	22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満										
	23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.011 mg/ℓ										
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ										
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.014 mg/ℓ										
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.006 mg/ℓ										
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ										
	30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満										
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満										

※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。