

令和7年度 水質検査結果一覧(3ヶ月毎検査)

| 採水地点          | 検査項目               | 水質基準値        | 4月           | 5月           | 6月           | 7月           | 8月           | 9月           | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 布目配水場         | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   | 0.002 mg/ℓ未満 |              |              | 0.002 mg/ℓ未満 | 0.002 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   | 0.003 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.003 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 25 ジブロモクロロメタン      | 0.1mg/ℓ以下    | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 26 臭素酸             | 0.01mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 27 総トリハロメタン        | 0.1mg/ℓ以下    | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 28 トリクロロ酢酸         | 0.03mg/ℓ以下   | 0.003 mg/ℓ未満 |              |              | 0.003 mg/ℓ未満 | 0.003 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 29 ブロモシクロロメタン      | 0.03mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 上野調整場         | 30 ブロモホルム          | 0.09mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 31 ホルムアルデヒド        | 0.08mg/ℓ以下   | 0.008 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.008 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 40 蒸発残留物           | 500mg/ℓ以下    | 99 mg/ℓ      |              |              |              | 100 mg/ℓ     |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    |              | 0.06 mg/ℓ未満  |              |              |              | 0.06 mg/ℓ未満  |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   |              | 0.002 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.002 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   |              | 0.005 mg/ℓ   |              |              |              | 0.013 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   |              | 0.005 mg/ℓ   |              |              |              | 0.008 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 25 ジブロモクロロメタン      | 0.1mg/ℓ以下    |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 26 臭素酸             | 0.01mg/ℓ以下   |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
| 広上取水場         | 27 総トリハロメタン        | 0.1mg/ℓ以下    |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 28 トリクロロ酢酸         | 0.03mg/ℓ以下   |              | 0.003 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.003 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 29 ブロモシクロロメタン      | 0.03mg/ℓ以下   |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 30 ブロモホルム          | 0.09mg/ℓ以下   |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 31 ホルムアルデヒド        | 0.08mg/ℓ以下   |              | 0.008 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.008 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.39 mg/ℓ    | 0.12 mg/ℓ    |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   | 0.002 mg/ℓ未満 |              |              | 0.002 mg/ℓ未満 | 0.002 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   | 0.003 mg/ℓ未満 |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   | 0.003 mg/ℓ未満 |              |              | 0.003 mg/ℓ未満 | 0.003 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 鳥越調整場（低区）     | 25 ジブロモクロロメタン      | 0.1mg/ℓ以下    | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 26 臭素酸             | 0.01mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 27 総トリハロメタン        | 0.1mg/ℓ以下    | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 28 トリクロロ酢酸         | 0.03mg/ℓ以下   | 0.003 mg/ℓ未満 |              |              | 0.003 mg/ℓ未満 | 0.003 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 29 ブロモシクロロメタン      | 0.03mg/ℓ以下   | 0.002 mg/ℓ   |              |              | 0.002 mg/ℓ   | 0.003 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 30 ブロモホルム          | 0.09mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              | 0.001 mg/ℓ   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 31 ホルムアルデヒド        | 0.08mg/ℓ以下   | 0.008 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.008 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    | 0.06 mg/ℓ未満  |              |              |              | 0.06 mg/ℓ未満  |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   | 0.002 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.002 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 鳥越調整場（高区）     | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   | 0.004 mg/ℓ   |              |              |              | 0.014 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   | 0.004 mg/ℓ   |              |              |              | 0.010 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 25 ジブロモクロロメタン      | 0.1mg/ℓ以下    | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 26 臭素酸             | 0.01mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 27 総トリハロメタン        | 0.1mg/ℓ以下    | 0.007 mg/ℓ   |              |              |              | 0.017 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 28 トリクロロ酢酸         | 0.03mg/ℓ以下   | 0.003 mg/ℓ   |              |              |              | 0.006 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 29 ブロモシクロロメタン      | 0.03mg/ℓ以下   | 0.002 mg/ℓ   |              |              |              | 0.003 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 30 ブロモホルム          | 0.09mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 31 ホルムアルデヒド        | 0.08mg/ℓ以下   | 0.008 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.008 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
| 21 塩素酸        | 0.6mg/ℓ以下          | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.06 mg/ℓ未満  | 0.07 mg/ℓ    |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 22 クロロ酢酸      | 0.02mg/ℓ以下         | 0.002 mg/ℓ未満 |              |              |              |              | 0.002 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 23 クロロホルム     | 0.06mg/ℓ以下         | 0.004 mg/ℓ   |              |              |              |              | 0.014 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 24 ジクロロ酢酸     | 0.03mg/ℓ以下         | 0.004 mg/ℓ   |              |              |              |              | 0.010 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 25 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下          | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 26 臭素酸        | 0.01mg/ℓ以下         | 0.001 mg/ℓ   | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 27 総トリハロメタン   | 0.1mg/ℓ以下          | 0.008 mg/ℓ   |              |              |              |              | 0.023 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 28 トリクロロ酢酸    | 0.03mg/ℓ以下         |              |              | 0.004 mg/ℓ   |              |              | 0.010 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 29 ブロモシクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下         |              |              | 0.002 mg/ℓ   |              |              | 0.004 mg/ℓ   |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 30 ブロモホルム     | 0.09mg/ℓ以下         |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 31 ホルムアルデヒド   | 0.08mg/ℓ以下         |              |              | 0.008 mg/ℓ未満 |              |              | 0.008 mg/ℓ未満 |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 本江監視局         | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    |              | 0.06 mg/ℓ未満  |              |              |              | 0.06 mg/ℓ    |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   |              | 0.002 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.002 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   |              | 0.007 mg/ℓ   |              |              |              | 0.016 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   |              | 0.007 mg/ℓ   |              |              |              | 0.003 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 25 ジブロモクロロメタン      | 0.1mg/ℓ以下    |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 26 臭素酸             | 0.01mg/ℓ以下   |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 27 総トリハロメタン        | 0.1mg/ℓ以下    |              | 0.009 mg/ℓ   |              |              |              | 0.019 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 28 トリクロロ酢酸         | 0.03mg/ℓ以下   |              | 0.004 mg/ℓ   |              |              |              | 0.008 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 29 ブロモシクロロメタン      | 0.03mg/ℓ以下   |              | 0.002 mg/ℓ   |              |              |              | 0.003 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
| 中伏木監視局        | 30 ブロモホルム          | 0.09mg/ℓ以下   |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              | 0.001 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 31 ホルムアルデヒド        | 0.08mg/ℓ以下   |              | 0.008 mg/ℓ   |              |              |              | 0.008 mg/ℓ   |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   |              |              | 0.001 mg/ℓ未満 |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    |              |              | 0.06 mg/ℓ    |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   |              |              | 0.002 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   |              |              | 0.011 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   |              |              | 0.003 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 25 ジブロモクロロメタン      | 0.1mg/ℓ以下    |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 26 臭素酸             | 0.01mg/ℓ以下   |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 27 総トリハロメタン        | 0.1mg/ℓ以下    |              |              | 0.014 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 28 トリクロロ酢酸    | 0.03mg/ℓ以下         |              |              | 0.006 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 射水消防署大門出張所    | 29 ブロモシクロロメタン      | 0.03mg/ℓ以下   |              |              | 0.003 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 30 ブロモホルム          | 0.09mg/ℓ以下   |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 31 ホルムアルデヒド        | 0.08mg/ℓ以下   |              |              | 0.008 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    |              |              | 0.06 mg/ℓ    |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   |              |              | 0.002 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   |              |              | 0.009 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   |              |              | 0.005 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 25 ジブロモクロロメタン      | 0.1mg/ℓ以下    |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 26 臭素酸             | 0.01mg/ℓ以下   |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 枇杷首公民館        | 27 総トリハロメタン        | 0.1mg/ℓ以下    |              |              | 0.012 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 28 トリクロロ酢酸         | 0.03mg/ℓ以下   |              |              | 0.005 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 29 ブロモシクロロメタン      | 0.03mg/ℓ以下   |              |              | 0.003 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 30 ブロモホルム          | 0.09mg/ℓ以下   |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 31 ホルムアルデヒド        | 0.08mg/ℓ以下   |              |              | 0.008 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下   |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 21 塩素酸             | 0.6mg/ℓ以下    |              |              | 0.06 mg/ℓ    |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 22 クロロ酢酸           | 0.02mg/ℓ以下   |              |              | 0.002 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 23 クロロホルム          | 0.06mg/ℓ以下   |              |              | 0.011 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
|               | 24 ジクロロ酢酸          | 0.03mg/ℓ以下   |              |              | 0.003 mg/ℓ   |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 25 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下          |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 26 臭素酸        | 0.01mg/ℓ以下         |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 27 総トリハロメタン   | 0.1mg/ℓ以下          |              |              | 0.014 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 28 トリクロロ酢酸    | 0.03mg/ℓ以下         |              |              | 0.006 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 29 ブロモシクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下         |              |              | 0.003 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 30 ブロモホルム     | 0.09mg/ℓ以下         |              |              | 0.001 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |
| 31 ホルムアルデヒド   | 0.08mg/ℓ以下         |              |              | 0.008 mg/ℓ   |              |              |              |              |     |     |     |    |    |    |    |

※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。