令和8年度　水質検査結果一覧(毎月検査)

採水地点		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
布目配水場		水　　温	―	16.0 ℃	17.0 ℃	19.0 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.40 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ	0.45 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満									
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.8 mg/ℓ	7.8 mg/ℓ	8.3 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	55 mg/ℓ	53 mg/ℓ	56 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満									
	48	PH値	5.8～8.6	6.9	6.7	7.2									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
上野調整場		水　　温	―	10.8 ℃	13.6 ℃	20.7 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.54 mg/ℓ	0.50 mg/ℓ	0.48 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満										
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.8 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ	5.9 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	24 mg/ℓ	25 mg/ℓ	23 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.9 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
広上取水場		水　　温	―	15.0 ℃	15.0 ℃	15.5 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.49 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ	0.14 mg/ℓ									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満									
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.7 mg/ℓ	5.8 mg/ℓ	6.4 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	34 mg/ℓ	33 mg/ℓ	33 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満									
	48	PH値	5.8～8.6	7.0	6.9	6.9									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
鳥越調整場(低区)		水　　温	―	10.6 ℃	13.8 ℃	18.1 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.55 mg/ℓ	0.53 mg/ℓ	0.48 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満											
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.0 mg/ℓ	6.2 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	26 mg/ℓ	26 mg/ℓ	23 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.3	7.2	7.3									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
鳥越調整場(高区)		水　　温	―	9.8 ℃	12.8 ℃	17.1 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.56 mg/ℓ	0.59 mg/ℓ	0.49 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満											
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満											
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.2 mg/ℓ	6.2 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	25 mg/ℓ	25 mg/ℓ	23 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.5									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
五官野ポンプ場		水　　温	―	12.2 ℃	15.6 ℃	19.0 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.47 mg/ℓ	0.40 mg/ℓ	0.29 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満									
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.5 mg/ℓ	6.1 mg/ℓ	6.2 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	25 mg/ℓ	26 mg/ℓ	25 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
本江監視局		水　　温	―	13.8 ℃	16.9 ℃	21.5 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.47 mg/ℓ	0.47 mg/ℓ	0.32 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満										
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満										
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.1 mg/ℓ	6.3 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	25 mg/ℓ	26 mg/ℓ	24 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
中伏木監視局		水　　温	―	13.4 ℃	16.8 ℃	21.2 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.45 mg/ℓ	0.40 mg/ℓ	0.26 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満									
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	6.0 mg/ℓ	6.3 mg/ℓ	6.2 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	26 mg/ℓ	26 mg/ℓ	25 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
射水消防署大門出張所		水　　温	―	13.0 ℃	16.2 ℃	20.3 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.47 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ	0.41 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満									
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.9 mg/ℓ	6.2 mg/ℓ	6.1 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	26 mg/ℓ	26 mg/ℓ	25 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									
枇杷首公民館		水　　温	―	14.9 ℃	18.5 ℃	22.3 ℃									
		残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.54 mg/ℓ	0.47 mg/ℓ	0.35 mg/ℓ									
	1	一 般 細 菌	100個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ									
	2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出									
	21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満									
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満									
	39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	5.9 mg/ℓ	5.9 mg/ℓ	6.0 mg/ℓ									
	40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	24 mg/ℓ	26 mg/ℓ	25 mg/ℓ									
	47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ									
	48	PH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5									
	49	味	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	50	臭気	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し									
	51	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満									
	52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満									

※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。