令和8年度　全項目水質検査結果　一覧

		採水日	－	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年9月7日	令和8年9月7日	令和8年9月7日
		浄水・原水	－	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
		検査機関	－	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所	和田川水道管理所
		採水場所	－	布目配水場	広上取水場	鳥越調整場(低区)	鳥越調整場(高区)	上野調整場	五官野ポンプ場	本江監視局	中伏木監視局	射水消防署　大門出張所	枇杷首公民館
		気温	－	24.0 ℃	24.0 ℃	28.0 ℃	28.0 ℃	33.0 ℃	33.0 ℃	33.0 ℃	28.0 ℃	29.0 ℃	29.0 ℃
		水温	－	19.5 ℃	17.5 ℃	18.5 ℃	18.6 ℃	22.1 ℃	24.3 ℃	26.8 ℃	25.1 ℃	25.2 ℃	26.8 ℃
		残留塩素	－	0.46 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ	0.46 mg/ℓ	0.44 mg/ℓ	0.53 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ	0.37 mg/ℓ	0.18 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ	0.37 mg/ℓ
			水質基準値										
病原生物	1	一般細菌	100 個/mℓ以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
病原生物	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満
無機物／重金属	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満
無機物／重金属	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
無機物／重金属	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
無機物／重金属	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
無機物／重金属	8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
無機物／重金属	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満
無機物／重金属	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
無機物／重金属	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	0.75 mg/ℓ	0.30 mg/ℓ	0.16 mg/ℓ	0.15 mg/ℓ	0.17 mg/ℓ	0.18 mg/ℓ	0.18 mg/ℓ	0.27 mg/ℓ	0.27 mg/ℓ	0.25 mg/ℓ
無機物／重金属	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.08 mg/ℓ未満	0.12 mg/ℓ	0.08 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ未満
無機物／重金属	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ未満
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満
一般有機物	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
一般有機物	16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満
一般有機物	17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
一般有機物	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
一般有機物	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
一般有機物	20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/ℓ以下	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満	0.000005 mg/ℓ未満
一般有機物	21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ	0.32 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.1 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
消毒副生成物	23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
消毒副生成物	24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.014 mg/ℓ	0.014 mg/ℓ	0.011 mg/ℓ	0.019 mg/ℓ	0.014 mg/ℓ	0.022 mg/ℓ	0.025 mg/ℓ	0.030 mg/ℓ
消毒副生成物	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満	0.003 mg/ℓ未満	0.011 mg/ℓ	0.008 mg/ℓ	0.005 mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	0.003 mg/ℓ未満	0.003 mg/ℓ未満	0.003 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ
消毒副生成物	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
消毒副生成物	27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
消毒副生成物	28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.017 mg/ℓ	0.017 mg/ℓ	0.014 mg/ℓ	0.023 mg/ℓ	0.018 mg/ℓ	0.028 mg/ℓ	0.031 mg/ℓ	0.036 mg/ℓ
消毒副生成物	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満	0.003 mg/ℓ未満	0.012 mg/ℓ	0.013 mg/ℓ	0.004 mg/ℓ	0.009 mg/ℓ	0.006 mg/ℓ	0.014 mg/ℓ	0.012 mg/ℓ	0.015 mg/ℓ
消毒副生成物	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.003 mg/ℓ	0.003 mg/ℓ	0.003 mg/ℓ	0.004 mg/ℓ	0.004 mg/ℓ	0.006 mg/ℓ	0.006 mg/ℓ	0.006 mg/ℓ
消毒副生成物	31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
消毒副生成物	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満
着色	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
着色	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ
着色	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
着色	36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
味	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	9.2 mg/ℓ	6.5 mg/ℓ	4.9 mg/ℓ	4.6 mg/ℓ	4.7 mg/ℓ	5.0 mg/ℓ	4.9 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	5.4 mg/ℓ	5.3 mg/ℓ
着色	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
味	39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.9 mg/ℓ	5.8 mg/ℓ	6.1 mg/ℓ	6.1 mg/ℓ	6.4 mg/ℓ	6.9 mg/ℓ	6.8 mg/ℓ	7.3 mg/ℓ	7.2 mg/ℓ	7.1 mg/ℓ
味	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	56 mg/ℓ	33 mg/ℓ	25 mg/ℓ	24 mg/ℓ	26 mg/ℓ	25 mg/ℓ	26 mg/ℓ	29 mg/ℓ	29 mg/ℓ	30 mg/ℓ
味	41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	110 mg/ℓ	60 mg/ℓ	44 mg/ℓ	40 mg/ℓ	36 mg/ℓ	40 mg/ℓ	45 mg/ℓ	47 mg/ℓ	42 mg/ℓ	47 mg/ℓ
発泡	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000002 mg/ℓ	0.000002 mg/ℓ	0.000002 mg/ℓ	0.000002 mg/ℓ	0.000002 mg/ℓ	0.000002 mg/ℓ	0.000001 mg/ℓ	0.000001 mg/ℓ
カビ臭	44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満
発泡	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
臭気	46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.5 mg/ℓ	0.6 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.5 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.7 mg/ℓ	0.6 mg/ℓ	0.7 mg/ℓ
基礎的性状	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4	7.4	7.6
基礎的性状	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基礎的性状	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基礎的性状	51	色度	5 度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
基礎的性状	52	濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
		適・不適の別	－	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適