令和8年度　水質検査結果一覧(3ヶ月毎検査)

採水地点		検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　考
布目配水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満									
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	0.07 mg/ℓ							
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
	41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	100 mg/ℓ			110 mg/ℓ									
上野調整場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下		0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満								
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満								
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満								
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.006 mg/ℓ			0.011 mg/ℓ								
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.005 mg/ℓ								
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.014 mg/ℓ								
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.004 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ								
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ								
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満								
広上取水場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満									
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.08 mg/ℓ	0.14 mg/ℓ	0.32 mg/ℓ	0.14 mg/ℓ	0.09 mg/ℓ							
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満									
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
鳥越調整場（低区）	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満									
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満									
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ			0.014 mg/ℓ									
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.005 mg/ℓ			0.011 mg/ℓ									
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.005 mg/ℓ			0.017 mg/ℓ									
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ			0.012 mg/ℓ									
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ									
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
鳥越調整場（高区）	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満									
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満									
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満									
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.003 mg/ℓ			0.014 mg/ℓ									
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.006 mg/ℓ			0.008 mg/ℓ									
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.005 mg/ℓ			0.017 mg/ℓ									
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004 mg/ℓ			0.013 mg/ℓ									
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ									
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満									
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満									
五官野ポンプ場	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下		0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満								
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満	0.10 mg/ℓ	0.10 mg/ℓ	0.13 mg/ℓ							
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満								
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.019 mg/ℓ								
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満								
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.010 mg/ℓ			0.023 mg/ℓ								
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.009 mg/ℓ								
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ								
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満								
本江監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下		0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満								
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満								
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満								
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.014 mg/ℓ								
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.003 mg/ℓ未満								
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下		0.010 mg/ℓ			0.018 mg/ℓ								
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ								
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下		0.002 mg/ℓ			0.004 mg/ℓ								
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下		0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満								
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下		0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満								
中伏木監視局	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下			0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満							
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満							
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満							
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.009 mg/ℓ			0.022 mg/ℓ							
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満							
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.012 mg/ℓ			0.028 mg/ℓ							
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.007 mg/ℓ			0.014 mg/ℓ							
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ							
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満							
射水消防署大門出張所	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下			0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満							
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/未満			0.06 mg/未満							
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満							
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.007 mg/ℓ			0.025 mg/ℓ							
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ未満			0.003 mg/ℓ未満							
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.009 mg/ℓ			0.031 mg/ℓ							
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.005 mg/ℓ			0.012 mg/ℓ							
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ							
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満							
枇杷首公民館	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下			0.000005 mg/ℓ未満			0.000005 mg/ℓ未満							
	22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下			0.06 mg/ℓ未満			0.06 mg/ℓ未満							
	23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下			0.002 mg/ℓ未満			0.002 mg/ℓ未満							
	24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ			0.030 mg/ℓ							
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ未満			0.004 mg/ℓ							
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下			0.011 mg/ℓ			0.036 mg/ℓ							
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下			0.006 mg/ℓ			0.015 mg/ℓ							
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下			0.003 mg/ℓ			0.006 mg/ℓ							
	31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下			0.001 mg/ℓ未満			0.001 mg/ℓ未満							
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下			0.008 mg/ℓ未満			0.008 mg/ℓ未満							

※ (21)塩素酸、(26)臭素酸は、【布目配水場】【広上取水場】及び【五官野ポンプ場】が毎月検査。その他箇所は、3ヶ月毎検査。